

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ознайомлення з нею громадськості

Будівля, де розташована котельня КП «ТМО» знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 43.

Перелік і опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування

№ п/п	Код процесу	Найменування процесу
1.	120202	Непромислові установки для спалювання. Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі. Установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати).

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Основне виробництво

Котельня призначена для опалення та постачання гарячої води КНП «ЦПМСД 3» ОМР Амбулаторія 7.

В котельній розташовано газовий котел марки Aton АОГВ-30 (30ЕМ).

Річна витрата природного газу складає – 3.861 тис. м3. Час роботи котельні – 3240 год/рік. Відвід продуктів згорання від котлів здійснюється в димову трубу Ø 0.15 м та висотою 2.5 м.

1. Котел марки Aton АОГВ-30 (30ЕМ) - джерело №0001

Паливом для котла є природний газ.

Річна витрата природного газу складає – 3.861 тис. м3/рік.

Час роботи – 3240 год/рік.

Навантаження обладнання – 80%.

Сировина, допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.

Відомості щодо сировину та інших допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, продукції, що випускає підприємством, використанні палива для виробництва тепла, пари й електроенергії представлени в таблицях 1, 2.

Сировина, допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.

Таблиця 1

№ п/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення		Умови зберігання		Річний об'єм використовування, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6		
1	Природний газ	Отримання теплової енергії	Надається з магістрального трубопроводу	2.792		Сертифікат якості	

Використання палива для технологічних потреб, виготовлення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства

Таблиця 2

Вид палива	Річне використання	Зміст сірки %	Зміст золи %	Калорійність, Ккал/кг Ккал/м3	Технол. потреби	Транс порт (внутрішній)	Напрямок використання			Виробництво пари і тепла, Гкал./рік				
							Виробництво електроенергії, квт.час/рік	Виробництво пари і тепла, Гкал./рік	Всього	На власні потреби	Інше	Всього	На власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Природний газ (тис.м ³)	3.861	-	-	8261	-	-	-	-	-	83.59	-	-		

Види та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Відповідно до переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.01 р. №1598 та переліком забруднюючих речовин і граничних значень потенційних викидів, по яких здійснюється державний облік (додаток №1 до «Інструкції про порядок і критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть спровоцирувати вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються атмосферне повітря» затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.02 №177) для об'єкта – КП «ТМО», визначаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин і їх обсяги, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню і по яких здійснюється державний облік;
- перелік небезпечних забруднюючих речовин і їх обсяги, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню і по яких здійснюється державний облік;
- перелік інших забруднюючих речовин і їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкту;
- перелік забруднюючих речовин і їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених місць.

Інформація представлена у таблиці, яка складена на підставі звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферу для об'єкту (котельня) КП «ТМО».

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця

№ п/п	Код ЗР (згідно /1/)	Код ЗР	Найменування забруднюючої речовини	Фактичний обсяг викидів, (т/рік)	Потенційний обсяг викидів, (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів, (т/рік)
1	2		3	4	5	6
1	04000		Сполуки азоту, усього у т.ч.:	0.00801	0.00801	
1.1	04001	301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[NO + NO_2]$)	0.008	0.008	1.0
1.2	04002	-	Азоту (1) оксид $[N_2O]$	0.00001	0.00001	0.1
2	06000	337	Оксид вуглецю	0.032	0.032	1.5
3	07000	-	Вуглецю діоксид	7.137	7.137	500
4	12000	410	Метан	0.0001	0.0001	10.0
Усього для підприємства:				7.17111	7.17111	
Усього для підприємства (крім вуглецю діоксиду):				0.034	0.034	
Найбільш поширені забруднюючі речовини						
1	04001	301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[NO + NO_2]$)	0.008	0.008	1.0
2	06000	337	Оксид вуглецю	0.032	0.032	1.5
Усього по підприємству:				0.040	0.040	
Небезпечні забруднюючі речовини						
Усього по підприємству:				-	-	
Інші забруднюючі речовини присутні у викидах об'єкту						
1	12000	410	Метан	0.0001	0.0001	10.0
Усього по підприємству:				0.0001	0.0001	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених місць						
1	04002	-	Азоту (1) оксид $[N_2O]$	0.00001	0.00001	0.1
2	07000	-	Вуглецю діоксид	7.137	7.137	
Усього по підприємству:				7.13701	7.13701	

Критерієм взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря являються об'єкти в яких:

- якщо в викидах об'єкту присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та граничних значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік;
- види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря - за умови, що обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовою або

групою речовин, наведених в Переліку забруднюючих речовин та граничних значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік.

Як видно з таблиці, перевищення граничних значень потенційних викидів не спостерігається.

Т.ч., об'єкт (котельня) КП «ТМО» відноситься до об'єктів 3-ї групи по ступені впливу на забруднення атмосферного повітря й не підлягає постановки на державний облік.

Пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до основних джерел викидів.

Основні стаціонарні джерела викидів на підприємстві відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягах викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших джерел представлена в таблиці.

Номера джерел викидів на карті-схемі:

№0001 – Котельня. Котел марки Aton АОГВ-30 (30ЕМ) (димова труба)

Таблиця 12.2 (9.2)

Найменування забруднюючої речовини	Границю допустими й викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений границю допустими й викид, мг/м ³	Термін досягнення затверженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи границю допустими викидів відповідно до законодавства, для кожного джерела викиду встановлюються такі величини масової витрати (г/с):

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0.002
- Оксид вуглецю - 0.001

Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (у тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених границю допустими викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

До технологічного процесу:

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів (технологічних регламентів).

Паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

До експлуатації котельних агрегатів та обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесені змін до технологічного процесу, при зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

До обладнання та споруд:

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, що використовується на підприємстві, повинно відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Технологічне устаткування повинне утримуватися в технічному справному стані. Необхідно проводити щорічне обстеження та огляд устаткування з метою визначення можливості його подальшого використання.

Проводити екологотеплотехнічну наладку котлів 1 раз на три роки.

До очистки газопилового потоку:

Не встановлюється.

Умова 2. Виробничий контроль.

Умови не встановлюються.

Умова 3. До адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб'єкт господарювання направляє повідомлення, як по телефоні, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції, як можливо скоріше (наскільки це практично можливо), при будь-якої аварії, котра може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування:

а)Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

б)Будь-яка аварія, котра може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, керівництво повинне вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Суб'єкт господарювання повинний документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті даної умови. В повідомленні, яке надається до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколошнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.