

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Комунальне підприємство «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеського району Одесської області (КП «Чорноморськводоканал») код ЕДРПОУ 32927653 (68003, Одесська область, Одесський район, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-А), тел. (04868) 60248, E-mail: chornomorskvodokanal@gmail.com) інформує про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на очисні споруди каналізації за адресою: Одесська область, Одесський район, територія Дальницької сільської ради, комплекс будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту).

На території об'єкту КП «Чорноморськводоканал» розташовані: очисні споруди каналізації, адміністративно - побутовий комплекс, цех механічного зневоднення осаду, компресорна, механічна майстерня, дизельгенератори (аварійні). Джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферу на об'єкті є: очисні споруди каналізації, цех механічного зневоднення осаду, зварювальні апарати, компресори, дизельгенератори (у разі відсутності електропостачання). Основні забруднюючі речовини, що надходять в атмосферу є: аміак - 3.738 т/рік, сірководень - 4.723 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0.0023 т/рік, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид манганду - 0.00011 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 0.006 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 7.019 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0.068 т/рік, оксид вуглецю - 21.348 т/рік, масло мінеральне нафтovе - 0.028 т/рік, метан - 133.81, фтор та його сполуки - 0.0015 т/рік, валовий викид яких складає – 170.745 т/рік (без врахування парникових газів).

Об'єкт КП «Чорноморськводоканал» не підпадає під дію положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Об'єкт належить до другої групи, та підлягає постановки на державний облік. Об'єкт не має виробництва або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Заходи щодо скорочення викидів не встановлюються. За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не виявлено перевищення гігієнічних нормативів. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можна надсилати до Одесської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua. Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування.